



LABORATORIO ANALISI DR. M. RICCIARELLI
Via Tiberina 3 Bis Sud, 220 - 52037 Sansepolcro (AR)
Tel/Fax 0575.733580

P.I. 01698030515 - C.F. RCCMHL75M60C745I

www.labricciarelli.it - info@labricciarelli.it

Iscritto nel Registro Regione Toscana dei laboratori abilitati all'esecuzione di analisi ai fini di
autocontrollo del settore alimentare con n.70

Rapporto di prova n°1581/2020

Pag. 1 di 1

Spett.le
Marinelli srl
Via Tiberina Nord, 301
Sansepolcro (AR)

ANALISI DELL'ACQUA ai sensi del D.Lgs. 31/01

Denominazione campione:	Acqua di acquedotto - "Casa dell'acqua" di Cerbara Città di Castello (PG).
Campionamento:	prelievo eseguito dall'interessato il 26/08/2020.
Modalità di campionamento:	prelievo eseguito in condizioni di sterilità.
Modalità di trasporto:	campione trasportato in apposito contenitore refrigerato.

RISULTATI ANALITICI

Parametri ricercati:	U.M.	RISULTATO	Valori limite	Incert. misura	L.Q.	Metodo di prova
Esame chimico:						
Colore		limpida	limpida			APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 '03
Odore		inodore	inodore			APAT CNR IRSA 2050 Man 29 '03
Sapore		insipore	insipore			APAT CNR IRSA 2080 Man 29 '03
Temperatura al prelievo	°C	10,3	25			APAT CNR IRSA 2100 Man 29 '03
pH	-log [H ₃ O ⁺]	7,48	v.g. 6,5 - 8,5	± 0,06	1-13	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 '03
Conducibilità	µS/cm	691		± 61	1	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 '03
Precipitato	ml/l	nullo	nullo	-	-	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 '03
Alcalinità	ml/l HCl 0.1N	70,1		-	-	APAT CNR IRSA 2010B Man 29 '03
Durezza totale	°F	36,4	v.c. 15- 50	-	-	APAT CNR IRSA 2040B Man 29'03
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	443	v.m.c. 1500	-	-	ISTISAN 07/31 Met ISS BFA 032
Ammoniaca	mg/l	< L.Q.	0,5	-	0,4	APAT CNR IRSA 4030A2 Man29'03
Nitriti	mg/l	< L.Q.	0,5	-	0,1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 '03
Nitrati	mg/l	11,8	50	-	0,1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 '03
Fosfati	mg/l	< L.Q.	5	-	0,1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 '03
Solfati	mg/l	25,8	250	-	0,1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 '03
Cloruri	mg/l	9,4	250	-	0,1	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 '03
Sostanza organica	mg/l	0,40	5	-	-	ISTISAN 07/31 Met ISS BEB 027

Nota: L.Q.= Limite di Quantificazione.

Il Titolare

Laboratorio Analisi Dr. M. Ricciarelli
Via Tiberina 3-bis, 220
52037 SANSEPOLCRO (AR)
Tel. e Fax 0575.733580
Cod. Fisc. 00000000515
Part. IVA 01698030515
N. ORDINE 051582
e-mail: labricciarelli@bcc.tn.it

Sansepolcro, 07.09.2020

Il risultato delle prove si riferisce solo al campione ricevuto. I campioni sono eliminati subito dopo l'emissione del Rapporto di Prova salvo richiesta scritta del cliente sulla Scheda di richiesta prova.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto, anche parzialmente senza autorizzazione dal Laboratorio. Riferimento documento sistema Qualità: ModAQ007/PO001 rev.00